

**Městský úřad Slaný**  
**odbor životního prostředí – vodoprávní úřad**

Velvarská 136, 274 01 Slaný, tel: 312 511 111, fax: 312 522 771, e-mail:  
elektronická podatelna e-mail: [podatelna@meuslany.cz](mailto:podatelna@meuslany.cz), ISDS: h3jb7t5

Spis.zn.: 12312/2024/OŽP-novm  
Č.j.: MUSLANY/59190/2024/OŽP  
Vyřizuje: Ing. Monika Nováková  
Tel.: 312 511 209  
E-mail: monika.novakova@meuslany.cz

Slaný dne 11.06.2024

**KOLAUDAČNÍ SOUHLAS**  
**S UŽÍVÁNÍM STAVBY**

Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu ve Slaném, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 20.05.2024 podal

**Obec Královice, IČO 00640433, Královice č.p. 19, 274 01 Slaný 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**k o l a u d a č n í s o u h l a s,**

který je dokladem o povoleném účelu užívání v trvalém provozu stavby

**" ČOV Královice "**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 40/1, 40/2, 41/2, 563/1, 877/87 v katastrálním území Královice u Zlonic provedené podle stavebního povolení č.j. MUSLANY/2053/2017/OŽP ze dne 1.12.2017, změněného rozhodnutím č.j. MUSLANY/41242/2019/OŽP ze dne 24.9.2019 a rozhodnutím č.j. MUSLANY/53085/2022/OŽP ze dne 7.10.2022, uvedeného do zkušebního provozu rozhodnutím č.j. MUSLANY/71081/2022/OŽP ze dne 20.12.2022, prodlouženého rozhodnutím č.j. MUSLANY/65899/2023/OŽP ze dne 18.10.2023.

**Vymezení účelu užívání stavby:**

odvádění a čištění odpadních vod z nemovitostí v obci Královice

**Povoluje se užívání těchto dokončených stavebních objektů v trvalém provozu:**

**02 Čistírna odpadních vod**

Druh přiváděných vod

odpadní

Způsob čištění

dvoustupňový kombinovaný proces čištění - mechanické předčištění, aktivační princip s využitím jemnobublinné aerace (denitrifikace, nitrifikace, kalojem)

Dokončené objekty

mechanické předčištění, biofiltr, aktivace, denitrifikace, dosazovací nádrž, kalové hospodářství, indukční průtokoměr

Délka zkušební provozu 12 měsíců  
 Výčet účelů užití vodního díla přečištění splaškových vod z obce Královice  
 Údaj o provozním řádu ANO

**Parametry čistírny:**

Počet napojených EO 500  
 Průměrný bezdeštný denní přítok  $Q_{24}$  60 m<sup>3</sup>/den  
 Maximální bezdeštný denní přítok  $Q_d$  90 m<sup>3</sup>/den  
 Maximální bezdeštný hodinový přítok  $Q_h$  9,80 m<sup>3</sup>/hod  
 Maximální bezdeštný roční přítok  $Q_r$  32,85 tis. m<sup>3</sup>/rok  
 Podíl průmyslových odpadních vod na  $Q_r$  0 %  
 Způsob nakládání s kaly jiný (zajistí provozovatel)  
 Názvy obcí napojených na ČOV Královice  
 Vlastník ČOV Obec Královice  
 Provozovatel ČOV Obec Královice – oprávněná osoba Slavos Slaný, s.r.o. – Bc. Tomáš Klapka

	začátek		konec	
	X:	Y:	X:	Y:
<b>objekt ČOV</b>	1020099,300	765659,751	1020103,518	765670,410

Druh vypouštěných vod: odpadní  
 Druh recipientu: vodní tok  
 Související vodní díla: stoková síť; čistírna odpadních vod; čerpací stanice  
 Souřadnice S-JTSK (z mapy): X: 1020119,24 Y: 765667,59

**Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:**

$Q_{max}$ : 4,22 l.s<sup>-1</sup>  
 $Q_{prům}$ : 0,24 l.s<sup>-1</sup>  
 $Q_{max}$ měsíc: 2,9 tis. m<sup>3</sup>  
 $Q_{max}$ roční: 35,3 tis. m<sup>3</sup>  
 Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12  
 Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365  
 Velikost zdroje znečištění v EO: 500

Časové omezení platnosti povolení: **31.12.2027**

ukazatel	mg.l <sup>-1</sup> (hodnota „p“)	mg.l <sup>-1</sup> (hodnota „m“)	t.rok <sup>-1</sup>
BSK <sub>5</sub>	22	30	0,52
CHSK <sub>Cr</sub>	75	120	2,6
NL	25	30	0,52
N-NH <sub>4</sub>	prům. 12	20	sledovat
P celk	sledovat	sledovat	sledovat

**Uložená měření:**

Je uloženo měření množství odpadních vod na nátok : ANO

Počet kontrolních profilů:	1
Čestnost měření množství (počet ročně):	12
Způsob měření množství vody:	kontinuální měření s registrací průtoků
<u>Je uloženo sledování jakosti odpadních vod na nátoku:</u>	ANO
Počet kontrolních profilů:	1
Četnost sledování (počet ročně):	12
Typ vzorků:	dvouhodinový směsný (typ A)
<u>Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod:</u>	ANO
Počet kontrolních profilů:	1
Čestnost měření množství (počet ročně):	12
Způsob měření množství vody:	kontinuální měření s registrací průtoků
<u>Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod:</u>	ANO
Počet kontrolních profilů:	1
Četnost sledování (počet ročně):	12
Typ vzorků:	dvouhodinový směsný (typ A)

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 11. června 2024 (úterý) s tímto výsledkem:

- Vodoprávní úřad provedl závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Údaje o zkušebním provozu:

- Ano, povolen rozhodnutím Vodoprávního úřadu č.j. MUSLANY/71081/2022/OŽP ze dne 20.12.2022, prodloužen rozhodnutím č.j. MUSLANY/65899/2023/OŽP ze dne 18.10.2023

**Odůvodnění:**

Dne 20.05.2024 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu " **ČOV Královice**" na pozemku parc. č. 40/1, 40/2, 41/2, 563/1, 877/87 v katastrálním území Královice u Zlonic provedené podle stavebního povolení č.j. MUSLANY/2053/2017/OŽP ze dne 1.12.2017, změněného rozhodnutím č.j. MUSLANY/41242/2019/OŽP ze dne 24.9.2019 a rozhodnutím č.j. MUSLANY/53085/2022/OŽP ze dne 7.10.2022, uvedené do zkušebního provozu rozhodnutím č.j. MUSLANY/71081/2022/OŽP ze dne 20.12.2022, prodlouženého rozhodnutím č.j. MUSLANY/65899/2023/OŽP ze dne 18.10.2023. Vodoprávní úřad provedl dne 11. června 2024 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

K žádosti nebo při kontrolní prohlídce byly doloženy následující doklady:

- stanovisko správce povodí, Povodí Vltavy, státního podniku, č.j. PVL-35580/2024/240-Kr ze dne 15.5.2024
- vyjádření ČIŽP, č.j. ČIŽP/41/2024/5744 ze dne 13.5.2024
- vyhodnocení zkušebního provozu včetně rozborů odpadní vody
- závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší MěÚ Slaný, OŽP, č.j. MUSLANY/51465/2024/OŽP ze dne 31.5.2024
- provozní řád pro trvalý provoz

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil

příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MUSLANY/51333/2024/OŽP ze dne 21.5.2024, kterým byla stanovena i závěrečná kontrolní prohlídka na den 11.6.2024 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Při ústním jednání a místním šetření nebyly vzneseny žádné námítky proti uvedení ČOV Královice do trvalého provozu.

Vodoprávní úřad provedl dne 11.6.2024 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání v trvalém provozu nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

### **Poučení:**

Na vydávání kolaudačního souhlasu se podle § 122 odst. 4 stavebního zákona nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený vodoprávnímu úřadu, který souhlas vydal.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Ing. Monika Nováková  
odborný referent - Vodoprávní úřad

„otisk úředního razítka“

### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. Obec Královice, IDDS: x9saqeg  
sídlo: Královice č.p. 19, 274 01 Slaný 1

# Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** kolaudační souhlas (stavební povolení): "Kanalizace obce Královice - ČOV Královice"  
**ID zprávy:** 1370891549  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 11.6.2024 v 12:44:52  
**Datum a čas doručení:** 11.6.2024 v 13:44:57

---

**Odesílatel:** Město Slaný, Velvarská 136/1, 27401 Slaný, CZ  
**ID schránky:** h3jb7t5  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** MUSLANY/59190/2024/OŽP  
**Naše spisová značka:** 12312/2024/OŽP-novakova  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

## Přílohy:

2024-12312.pdf (132,06 kB)

---